

CHECKLISTE

Bäder – Beckenbereiche, öffentliche Bereiche

(kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Nr.	Prüfkriterium / Gefährdung / Belastung	ja	nein	zum Teil	Bemerkung	Rechtsgrundlage
1	Öffnen die Türen in Fluchtrichtung?					GUV-R 1/111
2	Ist die ausreichende Beleuchtung, Fluchwegbreite und Trittsicherheit der Rettungswege gewährleistet?					GUV-R 1/111
3	Sind Bodenbeläge im Barfußbereich nach den geforderten Bewertungsgruppen A, B und C rutschhemmend ausgeführt?					Abschnitt 2.1 GUV-I 8527
4	Wird die Bildung von Wasseransammlungen im nassbelasteten Bereich verhindert?					Abschnitt 2.1 GUV-I 8527
5	Ist die Kennzeichnung der Wassertiefen und Funktionsbereiche eindeutig und ausreichend?					Abschnitt 4.2.4 GUV-R 1/111
6	Ist das Schwimmerbecken gut sichtbar vom Nichtschwimmerbereich getrennt?					Abschnitt 4.2.4 GUV-R 1/111
7	Ist der Abstand Planschbecken – Schwimmerbecken ausreichend?					KOK-Richtlinie
8	Sind Beckenbereiche, wo das Springen mit Gefährdungen verbunden ist, mit dem Springverbot gekennzeichnet?					Abschnitt 4.2.4 GUV-R 1/111
9	Sind die Öffnungen in Beckenwänden und –böden nicht breiter als 8 mm?					Abschnitt 4.2.1.5 GUV-R 1/111
10	Gibt es geeignete Festhaltungsmöglichkeiten am Beckenkopf? (Haltestangen sind aufgrund der Unfallgefahr nicht geeignet, sind vorerst Haltestangen nicht zu vermeiden, bitte Rücksprache mit Ihrem Unfallversicherungsträger)					Abschnitt 4.2.2.2 GUV-R 1/111
11	Sind die Beckenausstiege ausreichend? Sind sie ordnungsgemäß ausgeführt und angeordnet?					Abschnitt 4.2.3.4 GUV-R 1/111 DIN EN 13451-2

12	Sind die Beckenböden eben bzw. nur mit dem zulässigen Gefälle und ohne senkrechte Übergänge ausgeführt?					Abschnitt 4.2.1.1 GUV-R 1/111
13	Sind die Beckenumgänge trittsicher und barfußfreundlich gestaltet?					Abschnitt 4.1.1 GUV-R 1/111
14	Sind die Unterkanten von Türen im Barfußbereich so gestaltet, dass Fußverletzungen vermieden werden?					Abschnitt 4.1.1.7 GUV-R 1/111
15	Sind lichtdurchlässige Flächen (Wände, Türen) bruchsicher oder entsprechend abgeschirmt?					Abschnitt 4.1.3 GUV-R 1/111
16	Entspricht der Aufsichtsraum für den Schwimmmeister den gesetzlichen Forderungen?					Abschnitt 4.3 GUV-R 1/111
17	Ist ein gut erreichbarer Erste-Hilfe-Raum vorhanden? Sind die Transportwege für Verletzte ausreichend bemessen?					Abschnitt 4.3 GUV-R 1/111
18	Werden die Sprunganlagen (jährlich) regelmäßig durch einen Sachkundigen geprüft?					Abschnitt 6 GUV-R 1/111 DIN EN 13451-10
19	Werden die Wasserrutschen über 2 m regelmäßig durch einen Sachverständigen geprüft?					DIN EN 1069
20	Werden die Spielplatzgeräte regelmäßig durch einen Sachkundigen geprüft?					EN 1176
	<i>Bitte ergänzen Sie weitere Prüfkriterien.</i>					